

**مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد
لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة
بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة
الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء
السياحي**

**مرسوم رقم 2.22.867 صادر في 3 رجب 1444
(25 يناير 2023) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد
لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات
الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء
الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي¹**

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 59 و60 منه؛

وعلى القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ولا سيما المادتين 2 و4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقى للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات؛

وبإقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى؛

1 - الجريدة الرسمية عدد 7172 بتاريخ 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)، ص 1905.

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1444 (5 يناير 2023)،
رسم ما يلي:

الباب الأول: ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

المادة الأولى

يوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقوي للمباني وقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلح في البناءات، وكذا القواعد والخصائص التقنية المتعلقة بالولوجيات، يطبق هذا الضابط العام على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها وكل مشروع تحويل بنائية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

الباب الثاني: اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

المادة 3

تحدث «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:

- تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم؛
- اقتراح ودراسة وإبداء رأيها حول التعديلات المقترحة إدخالها على هذا الضابط العام.

المادة 4

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتألف من:

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
 - السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
 - السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
 - السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
 - السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
 - السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
 - المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
- يمكن لرئيس اللجنة دعوة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.
- تعقد اللجنة المذكورة أعلاه اجتماعاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.
- ويعهد بكتابة أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 5

لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في استغلالها قبل نشر هذا المرسوم بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية.

غير أنه، وطبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تطبق مقتضيات هذا الضابط، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عند القيام بتغيير أو توسيع مؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التجهيز والماء، كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 رجب 1444 (25 يناير 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

والإسكان وسياسة المدينة،

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وزير الداخلية،

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.

وزير التجهيز والماء،

الإمضاء: نزار بركة.

ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

دباجة

يطبق ضابط البناء العام هذا، على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.

أنواع مؤسسات الإيواء السياحي المعنية بضابط البناء العام منصوص عليها بموجب المادة 3 من القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 غشت 2015).

يحدد ضابط البناء العام، معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.

يطبق هذا الضابط العام دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلح في البنايات، وكذا القواعد والخصائص التقنية المتعلقة بالولوجيات.

يجب على كل مشروع مؤسسة للإيواء السياحي، على حسب صنفه:

- أن يتقيد ب 100% من معايير البناء الوظيفية والقياسية المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا إلزاميا؛

- أن يتقيد على الأقل ب 70% من مجموع نقاط معايير البناء الوظيفية والقياسية المدرجة بعمود "النقاط" بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا تكميليا. لا يمكن منح النقطة المخصصة لكل مكون إلا عند احترام المعايير الوظيفية والقياسية معا.

1- الفندق:

1-1 الفندق من صنف الفاخر:

معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع تكميلي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	النقاط	
عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	-	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	-	فضاء إيداع الزبناء
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبناء ويجب أن يكون مغبرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	-	-	مساحات خضراء
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	-	-	مدخل المؤسسة
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	-	

				عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال ثمانين (80) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x متر.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلج، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	المصاعد	
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء أول إضافي للإطعام.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	فضاء الإطعام المطعم	
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء ثاني إضافي للإطعام.			
-	-	-	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطبخ	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج		

				والتحضير والتخزين والمعامل وأماكن النفايات (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	للأمام.	
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الطويات.		
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الأواني.		
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الطماخ ولوزم الطبخ.		
-	-	-		يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.		
-	-	-		يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.		
-	-	-		يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		
-	-	-		يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)		
-	-	-		يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.		
-	-	-		يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		
-	-	-		يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.	فضاء مخصص لتقديم المشروبات	

5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا. في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي. يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجر 0.1 مترا كحد أقصى. و يجب أن يكون الحاجر قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال مندمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بنادي الأطفال". في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	-	-	مسبح خاص بالأطفال	

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح المجهر داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الصغير المجهر داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	-	-	مسبح مجهر داخل وحدة الإيواء	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	-	تجهيزات التثقيف	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	-		
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وخمسين (150) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.			يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومأدب ونبوات ...	قاعات متعددة الإستعمالات
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-	قاعات للرياضة	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	-		

	الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.					
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة إضافية، بحيث تخصص سوينة للنساء وأخرى للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-		

فضاء الإسترخاء

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-	-		
5	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية بالمستخدمين المرافق الصحية
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 متر.	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	
-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	

-	-	-	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب توفير حمامات برشاشة ومنزوعة، منفصلة للرجال والنساء. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	المرافق الصحية للمسبح	
-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للقاعة الرياضية وفضاء الاسترخاء	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للقاعة الرياضية وفضاء الاسترخاء	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للقاعة الرياضية وفضاء الاسترخاء	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للقاعة الرياضية وفضاء الاسترخاء	

	توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بآماكن المستخدمين	
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بآماكن المستخدمين	
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء.	المرافق الصحية بآماكن مستخدمي المطبخ	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانيةولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بآماكن مستخدمي المطبخ	

			يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
		في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشة واحدة على الأقل قرب المسبح.			
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	يجب توفير مستويات للملابس، منفصلة للرجال وللنساء.	مستويات حمامات الملابس الخاصة بالمسبح	مستويات حمامات الملابس
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستويات حمامات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، موك احتياطي للكهرباء، ...)	تجهيزات الخدمة
-	-	-	-	-	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	وحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تغيير و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموضوع المشار إليه الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بائنين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.	

2-1- الفندق من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
النقاط	المعايير القياسية			
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاج.	موقف و/أو مستودع للسيارات
4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	-	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	-	-	مساحات خضراء
4	-	-	-	مدخل المؤسسة

				عندما تكون اللبانية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال خمسين (50) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا $1.10 \times$ مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
4	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء إضافي للإطعام.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام
-	-	-		يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطعم
-	-	-		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير	

	للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفناء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.				
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بتون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.			
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0,4 مترا.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال منمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي أو متراجعا "بنادي الأطفال".	-	-	مسبح خاص بالأطفال
5	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	-	-	المسبح

	يجب أن يسمح الحاجز بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجز 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجز قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجارزه بسهولة.					
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-		تجهيزات التشغيل
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب:	-	-		

	كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...			
-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وعشرين (120) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات ...	قاعات متعددة الإستعمالات
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونّة واحدة (1) على الأقل.	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونّة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونّة إضافية، بحيث تخصص سونّة للنساء وأخرى للرجال.	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مترية.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-	-		
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-	-		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	-		
4	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.		

			في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين: - يجب أن تحترم المراحض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". - يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن لا تكون أبواب المراحض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	
			في حالة توفير مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبول.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشة ومراحض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مربية وقرينة من حوض المسبح.	
				عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشة ومراحض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مربية وقرينة من حوض المسبح.	

المرافق الصحية
للمسبح

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء اللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء اللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيف
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) طفلا.	-	-	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تنقل المراحيض من نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال	المرافق الصحية بممكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة			

		حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		استعمالها لغرض الاستحمام.		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالقضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	
5	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ويمكن أن يتوفر على حافة لاحتراء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير مستودعات للملابس، منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء الرياضة وفضاء الإسترخاء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	تجهيزات الخدمة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.		
-	-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعا.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	وحدة الإيواء	

		في ذلك: أماكن السكن والمر والمراق الصحية والخزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	مباشرة، يجب توفير بائنين مع نظام للاقتال داخلي لكل وحدة.	
		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 متر من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متر.		

-3-1- الفندق من صنف 4 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
4	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكن حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	فضاء إيداع الزبناء

5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مساحات خضراء
3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.	مدخل المؤسسة	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال أربعين (40) مترا مربعا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	فضاء الاستقبال	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	المصاعد	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	فضاء الإطعام	
-	-	-	-	-	المطعم	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحصير والتخزين) والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.
-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحصير الخض.	يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.
-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحصير الأسماك.	يجب توفير مكان لتحصير المأكولات الباردة.
-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحصير اللحم.	يجب توفير مكان مكيف لتحصير الأسماك.
-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحصير الخض.	يجب توفير مكان مكيف لتحصير اللحم.
-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحصير الطيور.	يجب توفير مكان مكيف لتحصير الأسماك.
-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الأواني.	يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم المطبخ.
-	-	-	يجب توفير مقصورة أو مقصديات.	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.
-	-	-	يجب توفير مكان لتخزين المشروبات.	يجب توفير مكان لتخزين الأغذية ومكان للتفانيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالاح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الممتلئة)
-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.

المطبخ

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		
4	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعاً لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.	-	-	فضاء مخصص للمشروبات	المسيح
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 متراً. في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلاً بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى الرئيسي.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسيح الخاص بالأطفال مندمجاً أو قريباً من المسيح الرئيسي أو متواجداً "بنادي الأطفال". في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلاً بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسيح الرئيسي.	-	-	مسيح خاص بالأطفال	

	المسبح الرئيسي. يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجر 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجر قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجارزه بسهولة.				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التسيط
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	
5	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومأدب وندوات...	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات

	مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.				
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة	-	-	

	الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاييك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتذاييك.			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاييك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذاييك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	
3	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	المستخدمين أماكن المستخدمين والمستخدمات
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في القاعات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب توفير مراحيض بالقاعات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف،	المرافق الصحية بالقاعات المشتركة المرافق الصحية

				2) مزودة بآبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.		
-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.			
3	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين: - يجب أن تحترم المراجيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". - يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراجيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	-	-	المرافق الصحية للمسبح	
-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مربية وقريبة من حوض المسبح.			

4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.	-	-	المرافق الصحية بفضاء التشييط	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.	-	-	المرافق الصحية بفضاء التشييط	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).		ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا x 0.70 مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ
4	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة أمتار ونصف (5.5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا	مستودعات الملايس الخاصة الملايس

					بالمسبح	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
4	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-		
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	وحدة الإيواء	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزيون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والغرانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإغلاق داخلي لكل وحدة.		

		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصقية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	--

4-1- الفندق من صنف 3 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70%	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
النقاط				
3	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	-	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	مساحات خضراء
4	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
2	-		يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	

-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال		
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد		
	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	فضاء الإطعام		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخضير الماكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر. يجب توفير مكان مكيف لتخضير	-	المطبخ		المطعم

			الحلويات.
			يجب توفير حوض لغسل الأواني.
			يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولوازم الطبخ.
			يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.
			يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.
			يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.
			يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالغ جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)
			-
			-
			-
3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.
			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.
			يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.
			يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.
			-
			يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.
			يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.
			يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.
			-
			-
فضاء مخصص للمشروبات			فضاء تقديم وجبة الفطور

	تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 مترا. في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندها يكون متصلا بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي. يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	-	-	مسيح خاص بالأطفال
المسيح					

	مكونات الحاجز 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجز قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.				
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا سبعين (70) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب وندوات ...	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام	-	-	فضاء الإسترخاء

	للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	تقليدي واحد (1) على الأقل.			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة للتدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	المستخدمين وأماكن
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشركة
-	-	-	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.	المرافق الصحية للمسبح
2	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين:	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب	-	-	المرافق الصحية للمسبح

	بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". - يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.			عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مائية وقرينية من حوض المسبح.			
-	-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها . يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".						
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية	-	-	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثبيط	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية	-	-	-	-		

	يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم	

				نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
				يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
3	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة أمتار ونصف (5.5) مربعة.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير مستويات للملابس، منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
3	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات	-	-		

	التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)			
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	
3	عند تواجد وحدتين للإيواء منفصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء تسعة عشر (19) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	وحدة الإيواء

5-1- الفندق من صنف نجمتين :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
2	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
3	-	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا	-	مدخل المؤسسة

		عن أي نشاط آخر، (2) وعندما تكون المؤسسة متراحة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.				
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.		يجب توفير فضاء للإستقبال بالمواسمة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمواسمة.	فضاء الإستقبال
-	-	-	يجب أن يبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرفة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد قرب فضاء الإستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.		أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد قرب فضاء الإستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمثروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.			المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة

-	-	-	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترا.	المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.		
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).				
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).		يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة	
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.			

				يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	بوحدات الإيواء	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-		
2	-	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرّة، يجب توفير بائين مع نظام للإقبال داخلي لكل وحدة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	وحدة الإيواء	

6-1- الفندق من صنف نجمة واحدة :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
2	-	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.

		بالباطن، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.				
2	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للاستقبال	فضاء الاستقبال	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	فضاء تقديم وجبة الفطور	
2	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال .	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
2	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية

-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	في حالة توفير مبو لات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبو لتين عن 0.70 متر.	مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.			
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المراقف الصحية الأماكن المستخدمين		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).					
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المراقف الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.				

2	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء اثني عشر (12) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	-	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين
2	-	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.		يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	وحدة الإيواء		

2- النادي الفندقي:

2-1- النادي الفندقي من صنف الفاخر:

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها			المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
-	-	-	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيواء الزبناء هو عشرين (20) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو	فضاء إيواء الزبناء

					مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركبائها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.			
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مرروعة على التربة داخل و/أو خارج النيات.	-		-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	مساحات خضراء	
-	-	-	-		يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال تسعين (90) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	المصاعد		
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.					
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة	يجب توفير فضاء ثاني إضافي للإطعام.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام	المطعم		

الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.		الإطعام عن 1.50 مترا مربعا اكل مقعد. يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا اكل مقعد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب توفير فضاء أول إضافي للإطعام.		
-	-	-	المطبخ	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.		
-	-	-		يجب أن تحتزم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.		
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.		
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الأواني.		
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولو ازم المطبخ.		
-	-	-		يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.		
-	-	-	المطبخ	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.		
-	-	-		يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		
-	-	-		يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج		
-	-	-		يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع		
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				

				النفائيات، وذلك مع احترام مبدأ السبيل للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات الخطية مع المسارات المتشعبة)		
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن توفر رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.	يجب توفير رصيف منفصل خاص	المسبح	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الرئيسي أو متواجداً "بناي الأطفال".	مسبح خاص بالأطفال	
-	-	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الاستقبال.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	مسبح	
-	-	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.				
5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.			
-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 متراً.				
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	مسبح مجهز داخل وحدة الإيواء		

	المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن اثني عشر (12) مترا.				
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
-	-	-	يجب أن تشغى البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 80 في المائة من طاقة المؤسسة من وحدات الإيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن خمسة مائة (500) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كرف صغير ، ركوب الخيل...).	تجهيزات التنشيط
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب	قاعات متعددة الإستعمالات	

			ونذوات . . .	
		وخمسين (150) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي	-	-
قاعات للرياضة				
فضاء الإسترخاء				

	للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	واحد (1) على الأقل.				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-		-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة للتدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-		-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة للتدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-		-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-		-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-		-	
5	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.		أماكن المستخدمين والمستخدمات

		بالنسبة للزبائن.	لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.		
		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمطعم أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة أشخاص. (10)	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
		في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب	المرافق الصحية للمسبح	

			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.			
					</		

	متر ¹ . يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	مخصصة للأطفال ⁽¹⁾ . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أطفال.			
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة "	يجب توفير مراحيض مشتركة قرب البنيات المخصصة للنشيط. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة "	-		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. و لا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمين المطبخ
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن مزج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	

			في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بجاذز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا (1) يجب أن لا تقل 0.90×0.90 مترا عن 0.90×0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لا تحترق الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشة واحدة على الأقل قرب المسبح.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواحدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بجاذز.	مراقبة الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	يجب توفير مستوى دعات للملابس، منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات دعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء للياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستوى دعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملايس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملايس.	تجهيزات الخدمة
-	-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة التمرير خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير غرفة للتمرير	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملايس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملايس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملايسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرم والمراقب الصحية والغزاة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل . يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي. عند تواجد وحيتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بائين مع نظام للإقبال داخلي لكل وحدة.	

وحدة الإيواء

2-2- النادي الفندقي من صنف 5 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي				معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقتر المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو عشرين (20) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	-	مساحات خضراء
4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبناء ويجب أن يكون مغaira عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال ثمانين (80) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب توفير فضاء إضافي للإطعام.		المطعم
-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.			
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتحضير والتخزين والغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.		
-	-	-		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام .		
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	المطبخ	
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضير.		

-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الأواني. يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولو ازم الطبخ. يجب توفير مقعدية أو مقصديات. يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة. يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات. يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لـ صيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كليا عن مدخل الزبناء.	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
-	-	-	يجب أن يكون الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	فضاء مخصص لتقديم المشروبات

المسبح	مسبح رئيسي داخلي وأو خارجي	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي وأو خارجي.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن شتاين (80) مترا مربعا.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي وأو الخارجي، عن المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص وأو ملهى ليلي وأو قاعة للعروض.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	5	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	-	-
	مسبح خاص بالأطفال	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متراجعا "بنادي الأطفال".	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي وأو خارجي.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.	5	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	-	-
تجهيزات التثقيف												
قاعات متعددة الإستعمالات												

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلياك.	-	-	فضاء الإسترخاء
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلياك.	-	-	

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
4	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مرحاض واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مرحاض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأجـد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	
-	-	-	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير ميولات خاصة بالمستخدمين، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.	يجب أن لا تكون أبواب المرحاض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال. يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
-	-	-	-	-	المرافق الصحية	

-	-	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير حمامات برشاشية ومرحاض، منفصلة للرجال وللنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرحاض، حيث يجب أن تكون برشاشية واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح	
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة لكل من الرجال والنساء.	يجب توفير مرحاض، (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مرحاض، (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة لكل من الرجال والنساء.	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مرحاض، (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مرحاض، (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
3	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مرحاض خاصة بها.	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مرحاض، (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مرحاض، (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء التثبيط	

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x متر. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	-
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة.	يجب توفير مراحيض مشتركة قرب البنيات المخصصة للتشيط. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للنساء. يجب أن تتوفر المراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-

		1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالقضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المطبخ	
5	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بجاذز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة (6) أمتار مربعة. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي : (1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا 0.90 x مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافلة لا احتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بجاذز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	مستودعات الملابس

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستويات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستويات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
-	-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة التمرين خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير غرفة للتمرين.	وحدة الإيواء	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.		

		الشرقات في هذه المساحة. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرقات والنصفية والمشراف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بائين مع نظام للإفقال داخلي لكل وحدة.	
--	--	---	--	--

3-2- النادي الفندقي من صنف 4 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	
-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبر المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو عشرين (20) مترا.	-	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	-	-	مساحات خضراء

3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال سبعين (70) مترا مربعا.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال سبعين (70) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	فضاء الاستقبال
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا $1.10 \times$	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	المصاعد
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب توفير فضاء إضافي للإطعام.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بطبخ.	فضاء الإطعام
-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بطبخ.	يجب أن تحتزم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	المطعم
-	-	-	-	يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	
-	-	-	-	-	-	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية	يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللعوم.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضس.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.	يجب توفير حوض لغسل الأواني.	يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولوازم الطبخ.	يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	يجب توفير مكان للتفانيات الغذائية ومكان للتفانيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع التفانيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (علم النقاء المسارات النظيفة مع المسارات المستخدة)	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																

				للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن سبعين (70) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
-			يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".	مسبح خاص بالأطفال	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	-	تجهيزات التثقيط
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	-	
-	-	-	يجب أن تشغيب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 80 في المائة من طاقة المؤسسة من وحدات الإيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الخيل....).		

			للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن ثلاثة مائة (300) متر مربع.		
5	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب ونورات	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف مربعة. (3.5)	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف مربعة. (3.5)	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلياك.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلياك.	-	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمانة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.		

			يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.			
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 متر.	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف. مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
-	-	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض، منفصلة للرجال وللنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوطنية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة.	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.		
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 متر.	-	-	المرافق الصحية للمسبح	

-	-	-	-	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرتبة وقرينة من حوض المسبح.	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء البياقة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثبيط

3	يجب أن تحترم المرافق الصحية المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مراحيض مشتركة قرب المباني المخصصة للتنشيط. يجب أن تحترم المرافق الصحية المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	-	-
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرافق الصحية من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بالمرافق الصحية بالمستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بالمستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بالمستخدمين

4	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة .	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة الرياضية وفضاء الإسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
4	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-		
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمرضى التمريض خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير غرفة للتمريض		

		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والغرفة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	عند تواجد حثتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.	

4-2- النادي الفندقي من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	على أن يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	عندما تتجاوز الحاققة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	مدخل المؤسسة

			يجب أن يكون مغفرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	
		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال ستين (60) مترا مربعا.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب توفير فضاء إضافي للإطعام.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحدا للإطعام.	فضاء الإطعام
-	-		يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطعم
-	-		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	
-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	
-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	
-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.	
-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.	

-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويا.	
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الأواني.	
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم الطبخ.	
-	-	-	-	يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.	
-	-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالحي جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم النفاذ الممرات النظيفة مع المسارات المتسخة)	
-	-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.	
-	-	-	-	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
-	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا القضاء أن يكون مدمجاً على مستوى قضاء الإستقبال.	فضاء مخصص لتقديم المشروبات

-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأبطال".	مسبح خاص بالأطفال	
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
-	-	-	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 80 في المائة من طاقة المؤسسة من وحدات الإيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الخيل...). -	
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على قضاء تبلغ مساحته	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات،	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات

	الدنيا سبعين (70) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات.	يمكنها استضافة مؤتمرات ومآتب ونوآت . . .				قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-		

فضاء الإسترخاء

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايق، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتذايق.	-	-	يجب توفير مرابض خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايق الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذايق.	-	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	
2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مرابض مشتركة، مع مراعاة تواجد مرابض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرابض المخصصة للرجال والمرابض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالمستخدمات	المرافق الصحية
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المرحاض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	-	المرافق الصحية بالمستخدمات	المرافق الصحية

-	-	-	يجب توفير حمامات برشاشة و مراحيض، منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية المشتركة".	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبرلتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	
2	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية المشتركة". يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90x.	يجب توفير حمامات برشاشة و مراحيض، منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	-	-	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مربية و قريبة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90x.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية المشتركة".	بفضاء الصحية	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتنشيط، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم	-	-	المرافق الصحية بفضاء التنشيط	

		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x متر.	يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانيةولوج مباشرة إلى المطبخ.		
		في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشية وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
3	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام وأو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المصباح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين.	مستودعات الملابس الخاصة بالمصباح	
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	

3	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-	
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة التمريض خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير غرفة للتمريض	
3	-	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقبال داخلي لكل وحدة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعية رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمر والمرافق الصحية والحضانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

3- الإقامة السياحية:

3-1- الإقامة السياحية من صنف الفاخر:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
معايير الوظيفة والقياسية التي يجب احترامها 100%	معايير الوظيفة والقياسية التي يجب احترامها 70%	معايير الوظيفة	معايير القياسية	
النقاط	المعايير القياسية			
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد على الأقل لكل ثلاثين (1) وحدة للإيواء أو (30) مفتاح.	موقف و/أو مستويات للسيارات
-	-		يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء الإبداع الزيناء هو خمسة عشر (15) مترا.	فضاء ابداع الزيناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
5	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	مدخل المؤسسة

-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	للزبائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	فضاء الاستقبال	
-			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي، عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	المصاعد	
-			يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحدا للإطعام.	فضاء الإطعام	
-				يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطعم	
-				يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.		
-				يجب توفير مكان لتخضير المالكولات الباردة.		المطبخ
-				يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.		
-				يجب توفير مكان مكيف		

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون منمجا على مستوى فضاء الاستقبال.	-	-	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
5	-	يجب أن تتوفر المسجد الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسجد الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسجد الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسجد رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسجد رئيسي داخلي و/أو خارجي
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسجد الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسجد الخاص بالأطفال 0,4 مترا.	يجب توفير مسجد منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسجد الخاص بالأطفال قريبا من المسجد الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".	المسجد مسجد خاص بالأطفال
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسجد المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسجد الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسجد أو مسجد صغير خاص بها.	-	-	مسجد مجهز داخل وحدة الإيواء
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهي الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات الترفيه
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنىات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنىات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة إضافية، بحيث تخصص سوينة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاييك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتذاييك.	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء. يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة المرافق الصحية
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاييك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذاييك.	-	-			
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-	-			
5	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد . يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.			

-	-	-	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مريئة وقريبة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح	
-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة لكل من الرجال والنساء.	يجب أن تحترم المرافق الصحية بالمقسم المتعلقة بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مرافق صحية.	المرافق الصحية بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تحترم المرافق الصحية بالمقسم المتعلقة بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء الاسترخاء	
3	يجب أن تحترم المرافق الصحية بالمقسم المتعلقة بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيف	

		للعرض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المرحاض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".			
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المرحاض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أطفال.	-	-	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ
3	-		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70X مترا.		

			لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت تتوفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشية واحدة على الأقل قرب المسبح.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربع. في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده (1) الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	الموافق الصحية الخاصة بوحدات الإيواء

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
-	-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملبسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمر والمراقب الصحية والغرائز. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصقية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	--

2-3- الإقامة السياحية من صنف 5 نجوم :

النقاط	معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	مساحات خضراء

4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقنيات الحفص.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10X مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقه الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	فضاء الإطعام
					المطبخ
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخزين والمعامل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	-	-	المطعم
					المطبخ

-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وعشرين (120) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب ونوats . . .	قاعات متعددة الاستعمالات
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص للنساء وآخر للرجال.	-	-	فضاء الإسترخاء
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
4	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	-	-	-	-

-	-	-	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير مبولات، يجب تجهيزها بحدار يفصل بين كل مبولة.	المرافق الصحية للمسبح	
-	-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مربية وقرية من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيف	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة	-	-		

	يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 متر.	الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) طفلاً.			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 متراً 0.70x متراً.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 متراً 0.70x متراً. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على قضاء الإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	المرافق الصحية باماكن مستخدمي المطبخ	

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات الملابس الخاصة بالماكن المستخدمين
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة
-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات)، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعه رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء أربعين (40) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمراقف الصحية والغرانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	وحدة الإيواء
			يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	

3-3- الإقامة السياحية من صنف 4 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي				معايير ذات طابع إلزامي				المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
4	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	-	-	-	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	-	-	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء موزعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	-	-	-	مساحات خضراء
3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	-	-	-	مدخل المؤسسة

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	
	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	فضاء الإطعام	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.	-	-	المطبخ	

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	-	-	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متراجعا "بناي الأطفال".	-	-	مسيح خاص بالأطفال
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التثقيف
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنىات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنىات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
5	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب ونبوات . . .	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مترية.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	
3	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مرابض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرابض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الأقسام (مقصورة المرابض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمرابض المخصصة للرجال والمرابض	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	أماكن المستخدمين والمستخدمات
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المرابض - في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر x 0.90 متر.			المرافق الصحية

-	-	في حالة توفير مبو لات، يجب أن لا تقل المسافة إفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير مبو لات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبولة.	المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية للمسبح	
-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مر احيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	المرافق الصحية بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء		
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	المرافق الصحية بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء		
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيط، يجب أن يتوفر كل مر قص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مر احيض خاصة بها .	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيط		

	"	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوطنية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"				
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مرافق ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المرحاض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.	-			المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرافق مخصصة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومرافق مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40			

			مترا 0.90x مترا.	يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المبلّغ.		
				يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
4		يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام وأور الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأور الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-			يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبيئة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البيئة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البيئة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	مستودعات الملابس
-			يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة
4	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	
-	-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	وحدة الإيواء	

4-3- الإقامة السياحية من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي				معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها		المعايير القياسية		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
3	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبر المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.		-	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.		-	-	مساحات خضراء
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس		-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغلورا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. لا يطبق هذا المعيار بالنسبة للمؤسسات التي لا تقدم خدمة الإطعام.	مدخل المؤسسة
-	-	-		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال

-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	المطعم
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام .	-	-	فضاء الإطعام	
		يجب أن توفر مكان مكيف لتخضير الباردة.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.	-	-	المطبخ	
		يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر.	-	-		
		يجب توفير حوض لغسل الأواني.	يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولورازم المطبخ.				
		يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.					

	المخصص للمشروبات عن متر مربع واحد (1 لكل مقعد.				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".	-	-	مسبح خاص بالأطفال
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات للتشيط
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنايات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...).	-	-	
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا سبعين (70) مترا مربعا	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومالاب	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات

	مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	ونوات . . .			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	

	أمتار مربعة.					
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-			
2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحض بالقضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالقضاءات المشتركة	أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات. أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالقضاءات المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح
-	-	-	-	-	-	-

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90x	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بفضاء الرياضة والاسترخاء	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن يتوفر كل مرقد أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مرادح خاصة بها . يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مرادح ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (عروض غسل الأيدي، عو المرابا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرادح واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.		المرافق الصحية بفضاء التثقيف	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x يجب أن لا يتجاوز عو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز عو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرادح واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	-		المرافق الصحية بفضاء التثقيف	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرادح واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرادح منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بفضاء التثقيف	

				مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
3	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-		
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

5-3- الإقامة السياحية من صنف نجمتين :

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي			المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	أماكن المستخدمين والمستخدمات
4	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	-	
3	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X متراً.	يجب توفير مرآحيز بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	-	يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بواب من الأرض الى السقف.	في حالة توفير موبلات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين موبلتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير موبلات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل موبلة.	-	
-	-	-	-	-	-	المرافق الصحية
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرآحيز منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).			
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس مفصلة للرجال والنساء.	-	-	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزائنة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو مطبخ صغير أو مطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترًا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين الفضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترًا.	
--	--	--	--

6-3- الإقامة السياحية من صنف نجمة واحدة:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	فضاء الاستقبال
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
3	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات
2	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليًا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا x 0.90 مترًا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصًا.	المرافق الصحية والمرافق الصحية
2	-	يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترًا.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.	المرافق الصحية
-	-	-			

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية باماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن تتوفر حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة .	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مراحيض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	-	-	-	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين

مستخدم.			
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمراقب الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.
-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	وحدة الإيواء

4- الإقامة العقارية للإنعاش السياحي:

4-1- الإقامة العقارية للإنعاش السياحي من صنف الفاخر :

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	-	يجب احترامها 100% يجب أن تتوفر مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يقوى المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
-	-	-	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حفلة من	فضاء إيداع الزبناء

				إيداع ركبائها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	
5	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج النفايات. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	-	مساحات خضراء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	مدخل المؤسسة
-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 متر.	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن توفر مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	فضاء الاستقبال
-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام. يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	فضاء الإطعام المطبخ
-	-	-	-	-	المطعم

-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الأواني. يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ. يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات. يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة. يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات. يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إخراجها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الممتلئة)	يجب توفير مكان مهيئ ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لقضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.
-	-	-	-	يجب تجهيز مكان مهيئ ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	يجب تجهيز مكان مهيئ ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	-	-	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بكون المسبح الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر مؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".	مسبح خاص بالأطفال
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	-	مسبح مجهز داخل وحدة الإيواء
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التثقيف

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وخمسين (150) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات مؤتمرات ومالاب وندوات ...	قاعات متعددة الإستعمالات
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	قاعات للرياضة
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسنة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سنة واحدة (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسنة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سنة إضافية، بحيث تخصص سنة للنساء وأخرى للرجال.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-	-

-	-	-	-	يجب توفير تجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة لكل حمامات الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء الياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التشييط، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التشييط	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا،	-	-		

		أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أطفال.			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالقضائات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ

			في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة.	يجب أن تتوفر وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
3	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشية واحدة على الأقل قرب المسبح.	التمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 1 متر x 0.90 متر ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 متر كحد أقصى.	يجب توفير مساحة حمام برشاشية على النمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 1 متر x 0.90 متر ومتساويا مع حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 متر كحد أقصى.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البقاة.	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة الرياضية وفضاء الاسترخاء	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة الرياضية وفضاء الاسترخاء	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة الرياضية وفضاء الاسترخاء	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة الرياضية وفضاء الاسترخاء	مستودعات الملابس
-	-	-	-	يجب توفير موضع للملابس.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة الرياضية وفضاء الاسترخاء	مستودعات الملابس

5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق والمرافق الصحية والغرفة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكن الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.			

2-4- الإقامة العقارية للإعاشة السياحي من صنف 5 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات

4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقعة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	فضاء الزبناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	مساحات خضراء
4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقعة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	فضاء الإطعام المطعم

يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	-	-	المطبخ	
	يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.				
	يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة.				
	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.				
	يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.				
	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر.				
	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.				
	يجب توفير حوض لغسل الأواني.				
	يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ.				
	يجب توفير مقعدية أو مقصديات.				
	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.				
	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.				
	يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إخلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل				

		الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)							
		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.						
		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة القطور من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات القطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرفة أو بفضاء مقفول، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.		فضاء تقديم وجبة القطور	
-		-	-		يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة القطور من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة القطور عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.			
3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.		يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.		-	-		فضاء مخصص لتقديم المشروبات	
5	-		يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.		يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بون المسبح الخاص بالأطفال، عن خمسين (50) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.		مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 متر.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".	-	-	مسبح خاص بالأطفال	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التثقيف	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-		
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وعشرين (120) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب وندوات ...	قاعات متعددة الإستعمالات	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

4	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	المستخدمين أماكن والمستخدمات
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	المرافق الصحية بالمستخدمات المشتركة
-	-	-	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	المرافق الصحية
-	-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر شخصا (15).	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التنشيط، يجب أن يتوفر كل مرفق أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها . يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التنشيط
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر طفلا (15).	-	-	

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشة منفصلة للرجال منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين
5	-	يجب أن تكون المرحاض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي :	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

			1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتوفر على حافة لا احتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.		عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء للياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	تجهيزات الخدمة	
-	-	-	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	تجهيزات الخدمة	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	-	تجهيزات الخدمة	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموضوعة رهن إشارة الزبون	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

	و/أو تخزين ملائمه داخلها.	داخل وحدات الإيواء أربعين (40) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القمصان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	---------------------------	---	---	--

3-4- الإقامة العقارية للإعاش السباحي من صنف 4 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
4	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يتبو للمؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطور فضاء ايداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من ايداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	فضاء ايداع الزبناء

5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	مساحات خضراء
3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	فضاء الإطعام
المطعم	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	-	-	المطبخ
		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.			
		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.			
		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.			
		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.			
		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.			
		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.			
		يجب توفير حوض لغسل الأواني.			

						يجب توفير حوض لغسل الطماخز ولوازم الطبخ.
						يجب توفير مقعدية أو مقصديات.
						يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.
						يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لـ صيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير مكان مغلقة للتخزين ويجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.				يجب توفير مكان للتقنيات الغذائية ومكان للتقنيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيف مع المسارات الممتلئة)
						يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.
						يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 70 في المائة من الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.
-	-	-				يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.
						يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشفرة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.
						فضاء تقديم وجبة الفطور

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	-	-	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0,4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بنادي الأطفال".	-	-	المسيح مسيح خاص بالأطفال
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التشييط
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	

5	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات ...	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاييك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذاييك.	-	-		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.			يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء . يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في - الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.			المرافق الصحية

-	-	-	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبوله.		
-	-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشه واحدة على الأقل مريئة وقريبة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشه عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشه منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشه مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيف	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو	-	-		

	يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	المرابا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمين المطبخ

				التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	
4	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة .	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	مرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بالبقاة بفضاء الرياضة وفضاء الإسترخاء	مستودعات الملابس
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمستخدمين	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
4	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-		
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-		

			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.		

4-4- الإقامة العقارية للإعاش السياحي من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
3	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	مساحات خضراء

2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) مترا مربعا.	-	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	فضاء الاستقبال	فضاء الاستقبال
-	-	-	-	-	-	المصاعد	المصاعد
3	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	-	فضاء الإطعام	المطعم
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخصير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	-	-	-	المطبخ	المطعم
		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.					
		يجب توفير مكان لتخصير المأكولات الباردة.					
		يجب توفير مكان مكيف لتخصير الأسماك.					
		يجب توفير مكان مكيف لتخصير اللحوم.					
		يجب توفير مكان مكيف لتخصير الخضر.					
		يجب توفير مكان مكيف لتخصير الطويات.					
		يجب توفير حوض لغسل الأواني.					

	من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 متر.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسيح الرئيسي أو بالأطفال قريبا من المسيح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".	-	-	المسيح مسيح خاص بالأطفال
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التشييط
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا سبعين (70) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب وندوات . . .	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	

فضاء الإسترخاء

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحاكري الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حاكري إضافي، بحيث يخص حاكري للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	المستخدمين أماكن المستخدمين والمستخدمات	المرافق الصحية بالقضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-			
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-	-			
2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	-			
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض - في الفضاءات المشتركة- موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	-	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	المرافق الصحية بالقضاءات المشتركة	المرافق الصحية

-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير مولات، يجب أن تكون رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشنة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشنة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	يجب على المؤسسة أن تحترم الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشنة عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".
3	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراديض خاصة بها . يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشنة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشنة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المرافق نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن	-	-	-	-	-
	المرافق الصحية بالتثبيط					

	1.40 متر x 0.90 متر. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 متر. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 متر.	مرحاض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلاً.			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 متر x 0.70 متر.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء. عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانيةولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين المطبخ
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 متر x 0.70 متر. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر x 0.90 متر.		

				الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.			
3	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
-	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبيئة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البيئة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء الرياضة وفضاء الإسترخاء)		
-	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين		مستودعات الملابس

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملايس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملايس.	تجهيزات الخدمة
3	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-	
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	
وحدة الإيواء					

5-4- الإقامة العقارية للإعاشة السياحي من صنف نجمتين:

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي			المكون	
معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المكون	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرة (10) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	-	فضاء الإستقبال	
4	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
3	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	-	يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	يجب في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).				
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بجوار.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بجوار، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بجوار.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القصبين أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	وحدة الإيواء
-	-	-				

6-4- الإقامة العقارية للإعاشة السياحي من صنف نجمة واحدة :

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي			المكون	
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
3	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	-		
2	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مرآحوض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرآحوض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال .	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية	
2	-	يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير ميو لات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميو لة .	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة		
-	-	-	في حالة توفير ميو لات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميو لتين عن 0.70 مترا.	يجب أن تتوفر ميو لات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميو لة .	المرافق الصحية بالمناطق السكنية	المرافق الصحية بالمناطق السكنية	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرآحوض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرآحوض واحد (1).	المرافق الصحية بالمناطق السكنية		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحتترم نسبة مرآحوض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	-	-	-	المرافق الصحية بالمناطق السكنية	

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).				
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال وللنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	
3	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-			مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-	وحدة الإيواء	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يكون جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفة والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	وحدة الإيواء	

5- الإقامة العقارية المسندة:

1-5 الإقامة العقارية المسندة من صنف الفاخر :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	موقف و/أو مستودع للسيارات
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متر ¹ x 1.10 متر ¹ .	المصاعد
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا ¹ .	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	مسيح مجهز داخل وحدة الإيواء
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	قاعة للرياضة مجهزة داخل وحدة الإيواء

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفر حمام برشاشة على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	فضاء الإسترخاء مجهز داخل وحدة الإيواء
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشة واحدة على الأقل قرب المسبح.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمر والمرافق الصحية والغرانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبائن من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.				

2-5- الإقامة العقارية المسندة من صنف 5 نجوم:

المكون	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المعايير	
	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
المكون	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبر المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.			
موقف و/أو مستودع للسيارات			-	-
مساحات خضراء			يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-
المصاعد	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.			-
5			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	-
5			في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 1) 0.90 مترا x 0.90 مترا ومقتوليا مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.

يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.

يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.

المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملايس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملايس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء أربعين (40) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والغرائز. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.
---	---	---	--	---

6- دار الضيافة:

1-6- دار الضيافة من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
-	-	-	-	مدخل المؤسسة

			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا لدار الضيافة، يجب توفير مدخل مباشر للطوابق المخصصة للمؤسسة.		
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال	
			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، وعشرين (20) مترا مربعا بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، وعشرين (20) مترا مربعا بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطبخ	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسنة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سنة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسنة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سنة إضافية، بحيث تخصص سنة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراوض عن 1.40 مترا 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراوض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراوض و حوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراوض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
5	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	-	-	المرافق الصحية للمسبح	

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بآماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.		
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة . في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 10 وحدات للإيواء على مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	-	تجهيزات الخدمة	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير	وحدة الإيواء	

			و المرافق الصحية والخرانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.		
			إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن المنيعة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 متر من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأتصال الزخرفية 0.11 متر.		

2-6- دار الضيافة من صنف 4 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
5	-	-	-	مساحات خضراء
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا	مدخل المؤسسة

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	للزبائن ويجب أن يكون مغفيرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	فضاء الإستقبال		
			يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن توفر فضاء الإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات		
-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.			
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، وعشرين (20) مترا مربعا بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطبخ		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن سبعة (7) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح صغير داخلي و/أو خارجي		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	فضاء الإسترخاء		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-

-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمانة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأحد مراحض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبةً مراحض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
4	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	-	-	المرافق الصحية للمسبح الصغير

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.		
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 10 وحدات للإيواء على مستوى عات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	-	تجهيزات الخدمة	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

		إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترًا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترًا.	
--	--	--	--

3-6- دار الضيافة من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
-	-	-	-	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	فضاء الاستقبال
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.

5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم
	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ثمانية (8) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، و اثني عشر (12) مترا مربعا بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.				المطبخ	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	فضاء تقديم وجبة الفطور	
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة (5) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.	-	-	-	مسبح صغير داخلي و/أو خارجي	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلياك.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلياك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمانة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا 1.	يجب توفير مراحيض بالقضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية المرافقة بالقضاءات المشتركة
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرتبة وقرينة من حوض المسبح.	-	-	المرافق الصحية للمسبح الصغير

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 10 وحدات للإيواء على مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	-	تجهيزات الخدمة	
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 الموضوعات رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمر والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	وحدة الإيواء	
-	-	-	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.		

		بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	--

4-6- دار الضيافة من صنف نجمتين:

معايير ذات طابع تكميلي			
النقاط	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية	المكون
2	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
-	-	-	مدخل المؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	فضاء الاستقبال
-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء تقديم وجبة الفطور

3	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	يجب توفير مراحض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
4	-	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.		
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين ونصف (2,5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 10 وحدات للإيواء على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء أربعة عشر (14) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	-	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصقية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	-	-	-

5-6- دار الضيافة من صنف نجمة واحدة :

المكون	معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع تكميلي	
	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70%	مجموع نقاطها
المكون	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	النقاط
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	-	-
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرة (10) أمتر مربع.	-	-
فضاء تقديم وجبة الفطور	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. اذا تواجد هذا الفضاء بشرفة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	-	-
أماكن المستخدمين والمستخدمات	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	2
المرافق الصحية والمرافق الصحية	يجب توفير مرادض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرادض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب أن تكون مقصورات المرادض: (1) منفصلة من الأرض	يجب فصل أقسام (مقصورة) المرادض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرادض المخصصة للرجال والمرادض المخصصة للنساء.	-	3

-	-	-	يجب أن تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا $0.90 \times$ مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين (2) مربعين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
2	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 10 وحدات للإيواء على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-	-	وحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء التي عشر (12) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيه والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	

7- الرياض:

1-7- الرياض من صنف الفاخر:

معايير ذات طابع إزاهي		معايير ذات طابع تكميلي	
المكون	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	النقاط
مدخل المؤسسة	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	-
	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	-
	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	-	-
فضاء الإستقبال	يجب أن يتوفر الرياض على فناء متوسطه.	-	-
الفناء	يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج.	-	-
	عندما تتكون المؤسسة من رياضين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على فناء متوسطه.	-	-
مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل البنايات.	-	-
المساعد	-	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.

-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم
-	-	-	يجب أن يبرز فضاء الإطعام بمطبخ.	يجب أن يبرز فضاء الإطعام بمطبخ.		
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.		
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.		
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لإحضار الخضر.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لإحضار الخضر.	المطبخ	
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.		
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.		
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولوزم الطبخ.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.		

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفايات الغذائية وتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويغلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	مستخرج داخلي و/أو خارجي
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	فضاء الإسترخاء	مستخرج داخلي و/أو خارجي	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-			

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحيض بالقبضات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	المرافق الصحية بالقبضات المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.	أماكن المستخدمين والمستخدمات	-	-

5	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	-		المرافق الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	11 يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على أقل من وحدة للإيواء أو أكثر على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	11 يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على أقل من وحدة للإيواء على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانيةولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالفضاءات	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين

			في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة أمتار ونصف (4,5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 1 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حاقة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرور والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

			إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحات الإيواء.		
			يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.		

2-7- الرياض من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي			المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		
مجموع نقاطها	70% من يجب احترام	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام	100% من يجب احترامها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	المكون	
-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغليرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مدخل المؤسسة	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للنفاء عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن يتوفر الرياض على فناء يتوسطه. يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج.	النفاء	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للنفاء عشرين (20) مترا مربعا.	عندما تتكون المؤسسة من رياضتين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على فناء يتوسطه.	مساحات خضراء	
-	-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.	المصاعد	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متر × 1.10 مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	-	-	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	المطعم	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتجهيز والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسین (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحتزم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.		
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتجهيز المأكولات الباردة. بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب		

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).	وذلك مع احترام مبدأ السبيل للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم النقاء المسارات النظيف مع المسارات المستنسخة)		
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق بمقايح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	مسبح داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة إضافية، بحيث تخصص سوينة للنساء وأخرى للرجال.	-	-		فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-		

4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاويك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتذاويك.	-				
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاويك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذاويك.	-				
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-				
-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمانه من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلية لإستيعاب خمسين (50) بالمانه من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.	يجب توفير مرابض بالقضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة) المرحاض و حوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمرابض المخصصة للرجال والمرابض المخصصة للنساء.	المراقف الصحية بالقضاءات المشتركة	المراقف الصحية
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.				

					يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة ببلواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.		
4	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	-		-	المرافق الصحية للمسبح	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.		المرافق الصحية بأملاك المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.			

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x متر. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	يجب أن تتوفر وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مراحيض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي: 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 متر x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتوفر على حافة لا تحترق الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	-	-	-

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموضع الملائم ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	-	تجهيزات الخدمة
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبائن من تغيير و/أو تخزين ملابسهم داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

3-7- الرياض من صنف 4 نجوم :

معايير ذات طابع الزامي		معايير ذات طابع تكميلي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية التي يجب احترام 70%	النقاط	
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	-	مدخل المؤسسة
يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب أن يتوفر الرياض على فناء يتوسطه.	-	-	فضاء الإستقبال
يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج.	عندما تتكون المؤسسة من رياضتين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على فناء يتوسطه.	-	-	الفناء
يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل الينابيع.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة للمؤسسة.	-	-	مساحات خضراء
يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	-	-	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات

-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكان مكيف لتحضير الأسماك.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.
-	-	-	-	المطبخ	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم المطبخ.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقتصدية أو مقتصدات.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقتصدية أو مقتصدات.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقتصدية أو مقتصدات.

					مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	
-	-	-			بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-			بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفية مع المسارات المتسخة)	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويغلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن سبعة (7) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح صغير داخلي و/أو خارجي	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	فضاء الإسترخاء	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة	يجب أن تتوفر المؤسسة على	-	-		

	الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.					
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-		-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-		-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-		-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-		-		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-		-		
-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.		يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.		
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.		يجب توفير مراحض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	المرافق الصحية بalfضاءات المشتركة	المرافق الصحية

				يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وعروض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية للمسبح الصغير	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مربعة وقريبة من حوض المسبح.	-	-		
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متر x 0.70 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.		

4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.			
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانيةولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بآماكن مستخدمي المطبخ
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين

تجهيزات الخدمة	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب توفير موضع للملابس.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	4
وحدة الإيواء	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للايواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	-	-	-

4-7- الرياض من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
معايير الوظيفة والقياسية التي يجب احترامها 70%	معايير الوظيفة والقياسية التي يجب احترامها 100%	معايير الوظيفة	معايير الوظيفة	
النقاط	معايير القياسية	معايير القياسية	معايير القياسية	
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	مدخل المؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للقضاء اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر الرياض على فضاء يوسطه. يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج.	القضاء
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للقضاء اثني عشر (12) مترا مربعا.	عندما تتكون المؤسسة من رياضيين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن تتوفر كل رياض على فضاء يوسطه.	
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.	-	مساحات خضراء

5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	-	-	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم
	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب أن نحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير حوض لغسل الأواني. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير حوض لغسل	-	-	المطبخ	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة (5) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح صغير داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاويك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذاويك.	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر.	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.	المرافق الصحية بالمؤسسات المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحض المخصصة للرجال والمراحض المخصصة للنساء.	يجب أن تكون مقصورات المراحض: 1) منفصلة من		

2	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرتبة وقرينة من حوض المسبح.	-		الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية للمسبح الصغير
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).			يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بآماكن المستخدمين
3		يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.		يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على مرحاض واحد (1) على الأقل.	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	-		-	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	-		-	

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالقضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بالمكان مستخدمي المطبخ
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-				

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	-	تجهيزات الخدمة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	-	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.		

8- القصة:

1-8- القصة من صنف الفاخر :

المكون	معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع تكميلي	
	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70%	المعايير القياسية
المكون				
الصور الواقعي	يجب أن تشكل القصة مجموعة محصنة بأسوار تضم أبراجا.	-	-	-
مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مرروعة على التربة داخل البنايات.	-	-	-
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	-	-
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	-	-
المصاعد	-	-	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.
فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	-	-	-

-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الطويات.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم المطبخ.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقعدية أو مقعديات.
-	-	-	-	المطبخ	بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير
-	-	-	-		

					مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إخلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم النقاء المسارات النظيفية مع المسارات المتسخة)		
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويغلق بمفتاح لتخزين مواد التجميل والتعقيم.		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسيح داخلي و/أو خارجي	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	فضاء الإسترخاء	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة إضافية، بحيث تخصص سوينة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	
-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.	أماكن المستخدمين والمستخدمات

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة ب أبواب من الأرض الى السقف . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
5	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مربية وقرينة من حوض المسبح.	-	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، على 11 وحدة منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية للمسبح	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين	
3		يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).				

3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء.	يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة أمتار ونصف (4,5) مربعة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x متر.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مراحيض.	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء					
-	-	-										

			عن 0.90 متر x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافلة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.		
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 1 وحدة للإيواء أو أكثر على مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تتمكن الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

2-8- القصة من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
المعايير الوطنية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	النقاط	المعايير الوطنية والقياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوطنية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية
-	-	-	-	يجب أن تشكل القصة مجموعة محصنة بأسوار تضم أبراجا.	الصور الواقعي
-	-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل البنايات.	مساحات خضراء
-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	فضاء الاستقبال
-	-	-	-	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	المصاعد
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	المطعم

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضار.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الصنابير ولوازم المطبخ.
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.
-	-	-		

المطبخ				
--------	--	--	--	--

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.		مسبج داخلي و/أو خارجي	فضاء الإسترخاء
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.			
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)			
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويغلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	مسبج داخلي و/أو خارجي	فضاء الإسترخاء
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-

			يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصاً.	

المرافق الصحية
بالفضاءات المشتركة

المرافق الصحية

4	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مائية وقرينة من حوض المسبح.	-	المرافق الصحية للمسبح	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	11 يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على وحدة للإيواء أو أكثر على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بآماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	11 يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بآماكن المستخدمين
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بآماكن المستخدمين
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالآماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	المطبخ

				في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة . في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي :	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
				1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بـأماكن المستخدمين
-	-	-	يجب توفير موضع للملابس.	-	-	تجهيزات الخدمة
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والحزانة. لا يتم	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكن الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والحزانة. لا يتم	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

			احتمساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين الفضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	---	--

3-8- القصبية من صنف 4 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	
-	-	-	يجب أن تشكل القصبية مجموعة محصنة بأسوار تضم أبراجا.	السور الواقعي
-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مرروعة على التربة داخل البنايات.	مساحات خضراء
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزيائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	

فضاء الاستقبال	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	-	-	-
		يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	-	-	-
المطعم	المطبخ	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	-	-	-
		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة.		-	-	-
		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.		-	-	-
		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.		-	-	-
		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر.		-	-	-
		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.		-	-	-
		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير المؤسسات التي تشتمل على 20		-	-	-

-	-	-	-		وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم الطبخ.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقتصدية أو مقتصدات.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الممتلئة)
-	-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويغلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.

يجب أن تبلغ المساحة الدنيا
لفضاء تخزين مواد التطهير
والتعقيم مترين مربعين (2).

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدايك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدايك.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدايك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدايك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

فضاء الإسترخاء

3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.	-	المرافق الصحية للمسبح	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات	-

				التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالإماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإبراء	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإبراء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.		
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 1 وحدة للإبراء أو أكثر على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	تجهيزات الخدمة	وحدة الإبراء
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	-		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإبراء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرور والمرافق الصحية والحراية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإبراء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإبراء على الأقل و 30 وحدة للإبراء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإبراء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.		

4-8- الفصبة من صنف 3 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
النقاط	المعايير القياسية			
-	-	-	يجب أن تشكل الفصبة مجموعة محصنة بأبواب تضم أبراجاً.	النسور الواقية
5	-	-	-	مساحات خضراء
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلاً تماماً عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغايراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	مدخل المؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	-	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات المطعم

يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.	-			
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم المطبخ.				
بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.				
المطبخ				

يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-	

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بـأماكن مستخدمي المطبخ	
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات الملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بـأماكن المستخدمين	

3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو مطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	تجهيزات الخدمة
-	-	-	-	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.	وحدة الإيواء	

9- الملجأ:

9-1- الملجأ من صنف 4 نجوم:

معايير ذات طابع تكلمي			معايير ذات طابع إلزامي			المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين بالمؤسسة.	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مساحات خضراء
5	-		-		يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس.	فضاء تقديم وجبة الفطور	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي	

5	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية والمرافق المشتركة	أماكن المستخدمين والمستخدمات
5	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض و حوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر × 0.90 متر.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية والمرافق المشتركة	المرافق الصحية والمرافق المشتركة
4	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية و قريبة من حوض المسبح.	-	-	المرافق الصحية للمسبح	المرافق الصحية للمسبح

4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 متراً 0.70x متراً.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشته منفصلة للرجال والنساء مزودة بأبواب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين مربعين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشته وعلى مرحاض.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
5	-	يجب أن تضم وحدة الإيواء مطبخاً أو فضاءاً للطبخ أو مطبخاً مفتوحاً خاصاً بها.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والحرائق. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

2-9- الملجأ من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية	المعايير الوظيفية والقياسية	المعايير الوظيفية	
3	-	-	-	مساحات خضراء
4	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين بالمؤسسة.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تتوفر فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال أربعة عشر (14) مترا مربعا. يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب توفير فضاء للإستقبال لهذا الغرض.	فضاء تقديم وجبة الفطور
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي
4	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات

5	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	المرافق الصحية
5	-	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مائية وقرية من حوض المسبح.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
3	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
3	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
4	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 متراً 0.70x متراً.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء مزودة بأبواب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 متراً 0.70x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 متراً 0.70x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		

3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات منفصلة للرجال وللنساء.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	مستويات الملبس الخاصة بأماكن المستخدمين
-	-	-	-	وحدة الإيواء		

3-9- الملجأ من صنف نجمتين:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
النقاط	المعايير القياسية			
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
-	-	-	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. اذا تواجد هذا الفضاء بشرفة أو بفضاء مقفوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس.	فضاء تقديم وجبة الفطور
3	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب المستخدمين.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات

خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.					
4	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
4	-	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	-	-	المرافق الصحية باماكن المستخدمين
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل	-	-	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً 0.70X	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	-	-	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على حمام وأو حمام برشاشة مشترك منفصل على وحدة الإيواء. يجب توفير حمام واحد على الأقل لكل وحدتين للإيواء.
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام وأو الحمام برشاشة عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على مرحاض مشترك منفصل على
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام وأو الحمام برشاشة عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على مرحاض مشترك منفصل على

				وحدة الإيواء وعلى الحمام و/أو الحمام برشاشة المشترك. يجب توفير مرحاض واحد على الأقل لكل وحدتين للإيواء.	
-	-	-	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء التي تشتمل على حمام و/أو حمام برشاشة خاص بها، على مرحاض داخل وحدة الإيواء.	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-	وحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء التي عثر (12) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخرانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	

4-9- الملجأ من صنف نجمة واحدة:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
النقاط	المعايير القياسية			
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	فضاء الاستقبال

-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس.	فضاء تقديم وجبة الفطور	
2	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والخدمات	
3	-	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر × 0.90 متر.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبةً من المراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	-	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.				
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر × 0.90 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل	-	-	المرافق الصحية بأمكان المستخدمين	
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متر × 0.70 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	-	-		

-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشة المشترك عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على حمام و/أو حمام برشاشة مشترك منفصل على وحدة الإيواء. يجب توفير حمام واحد على الأقل لكل وحتين للإيواء.	المرافق الصحية الخاصة بوحدات الإيواء	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على مراض مشترك منفصل على وحدة الإيواء وعلى الحمام و/أو الحمام برشاشة المشترك. يجب توفير مراض واحد على الأقل لكل وحتين للإيواء.		
-	-	-	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء التي تشتمل على حمام و/أو حمام برشاشة خاص بها، على مراض داخل وحدة الإيواء.	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين	
2	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرة (10) أمتار مربعة بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والحرائق. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

10- التزل صنف وجيد:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
النقاط	المعايير القياسية			
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	مدخل المؤسسة
2	-	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، يجب توفير مدخل مباشر (عبر مصعد أو سلم كهربائي) للطوابق المخصصة للمؤسسة.	-	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مقفول، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس.	فضاء تقديم وجبة الفطور
3	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات

5	-	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.				
2	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر × 0.90 متر.			
5	-	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن تتوفر مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبولة.			
5	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متر.					
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر × 0.90 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر × 0.90 متر.			
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متر × 0.70 متر.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء مزودة بأبواب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.				
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشة المشترك عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء على الأكثر، أن تتوفر على حمام و/أو حمام برشاشة مشترك منفصل على وحدة الإيواء.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
				يجب توفير حمام واحد على الأقل لكل 3 وحدات للإيواء.		
				يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية بأمكان المستخدمين	
				يجب توفير مرحاض مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	
				يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.		
						المرافق الصحية

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء على الأكثر، أن تتوفر على مرحاض مشترك منفصل على وحدة الإيواء وعلى الحمام و/أو الحمام برشاشنة المشترك.		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشنة عن مترين (2) مربعين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام/حمام برشاشنة خاص بها.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشنة عن مترين (2) مربعين.	يجب أن تتوفر 80 في المائة من وحدات الإيواء على الأقل، على حمام/حمام برشاشنة خاص بها.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين	
5	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على مرحاض خاص بها.	-	يجب أن تتوفر 80 في المائة من وحدات الإيواء على الأقل، على مرحاض خاص بها.		
5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-	وحدة الإيواء	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء عشرة (10) أمتار مربعة بما في ذلك: أماكن السكن والمرور والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.		

1- المخيم:

1-1- المخيم من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
النقاط				
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا.	فضاء الوقوف والموقف خاص
5	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص خمسين (50) مترا مربعا.	
-	-	-	-	مساحات خضراء
			يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة. يجب أن يكون المخيم محاطا بسور أو سياج.	
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبناء ومغلورا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب فصل مدخل الراجلين تماما عن مدخل المركبات.	مدخل المؤسسة

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الإستقبال خمسين (50) مترا مربعا.	يجب توفير مكتب للإستقبال عند مدخل المخيم.	فضاء الإستقبال
-	-	-	يجب أن تكون المساحة الدنيا لفضاء الإطعام لا تقل على مترين مربعين لكل موقع.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-		يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطعم
-	-	-		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) أربعين (40) في المائة من مساحة فضاء الإطعام.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الطويات.	
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الأواني.	
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم الصليخ.	
-	-	-		يجب توفير مقعدية أو مقاعديات.	
-	-	-		يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	
-	-	-		يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	

-	-	-	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.		
-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		
-	-	-	يجب توفير مكان للنفائات الغذائية ومكان للنفائات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفائات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات الجانبية مع المسارات المستحقة)		
-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.		
-	-	-	يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق به فتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.		
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن ستين (60) متراً مربعاً.	مسح رئيسي داخلي و/أو خارجي	
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسح خاص بالأطفال	المسح
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسح الخاص بالأطفال 0.4 متر.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسح الخاص بالأطفال مندمجاً أو قريباً من المسح الرئيسي.	-	مسح خاص بالأطفال	
	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلاً بالمسح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسح الرئيسي.	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلاً بالمسح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسح الرئيسي.	-		
	يجب أن يسمح الحاجز بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجز 0.1 متراً كحد أقصى.				

			ويجب أن يكون الحاجر قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 متر على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.			
5	يجب أن تتوفر البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير ، ركوب الخيل...).	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	تجهيزات التشييط
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا. يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المراحيض المشتركة مائة وخمسين (150) مترا.	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كليا عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض (1) واحد مخصص لكل خمسة (05) مواقع.	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-		أماكن المستخدمين والمستخدمات		

-	-	-	يجب توفير دورات مياه فردية كاملة (حمام برشاشية، حوض لغسل الأيدي). يجب أن تمثل دورات المياه الفردية الكاملة، عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للحمامات برشاشية.	في حالة توفير مبرلات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبرلتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مبرلات، يجب تجهيزها بجار يفصل بين كل مبرلة.	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لدورة المياه الفردية والكاملة عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.		يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المرافق الصحية المشتركة مائة وخمسين (150) مترا.	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال وللنساء.	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة (05) مواقع.	
-	-	-	-	-	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة لكل خمسة (05) مواقع.	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية المزودة بغشاء فردي لتغيير الملابس عن 2 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات مزودة بغشاء فردي لتغيير الملابس. يجب أن تمثل الحمامات برشاشية على شكل مقصورات مزودة بغشاء فردي لتغيير الملابس، عشرين (20) في المائة من العدد الإجمالي للحمامات برشاشية.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير تجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.		المرافق الصحية للمسبح
-	-	-	-	-		

3	يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة 25 مرحاض واحد (1) مخصص لكل مستخدم (مستخدمة).	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	المرافق الصحية بأمكان المستخدمين
3	يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل مستخدم (مستخدمة).	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بأمكان المستخدمين
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأمكان المستخدمين
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين

5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء وتجهيزه بالمعدات الضرورية لكي الملابس.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترين مربعين لكل أربعين (40) موقعا.	يجب توفير فضاء لغسل الأولاني، يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	فضاءات الخدمات التكميلية
			يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترين مربعين لكل خمسين (50) موقعا.	يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرا عن الفضاء المخصص لغسل الأولاني.	
			يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء خاص بالآلات غسل الملابس.	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجميع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	فضاء جمع النفايات
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع ثمانين (80) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال النجاسات أو المقطورات أو عربات التخليم أو مساكن متنقلة للترفيه.	الطاقة الإيوائية للمؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للسكن الخفيف عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	

2-1- المخيم من صنف 4 نجوم:

المكون	معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع تكميلي	
	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	النقاط
فضاء الوقوف والموقف خاص	يجب توفير فضاء للوقوف عند مدخل المخيم، يخصص لتسجيل الزبناء.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا.	-	-
	-	-	يجب تجهيز موقف خاص للسيارات و / أو المقطورات خارج مواقع الإيواء وفضاء الوقوف الخاص بالإستقبال.	5
	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.	-	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	4
مساحات خضراء	يجب أن يكون المخيم محاطا بسور أو سياج.	-	-	-
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	-	-
	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مقترح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبناء ومغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	-	-
	يجب فصل مدخل الزائرين تماما عن مدخل المركبات.	-	-	-

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الاستقبال أربعين (40) مترا مربعا.	يجب توفير مكتب للاستقبال عند مدخل المخبز.	فضاء الاستقبال	المطبخ
-	-	-	يجب أن تكون المساحة الدنيا لفضاء الإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة لا تقل على مترين مربعين لكل موقع.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النظافات) أربعين (40) في المائة من مساحة فضاء الإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم
-	-	-		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.		
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.		
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير الأسماك.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحم.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضير.		
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.		
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الأواني.		
-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم الطبخ.		
-	-	-		يجب توفير مقتصدية أو مقتصدات.		
-	-	-		يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة مسالمة وموجبة.		

-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم اللقاه المسارات النظيفه مع المسارات المستخدة)		
-	-	-				
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.	يجب تجهيز مكان مهوى ويغلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	المسبح
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.			
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بكون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن خمسين (50) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر مسبح مؤمنة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال منمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي.	-	-	مسبح خاص بالأطفال	

					في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي. يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجر 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجر قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.
5	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الخيل...).	-		تجهيزات التنشيط
-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.		يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراوض عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا. يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المراحيض المشتركة مائة وخمسين (150) مترًا.	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراوض (1) واحد مخصص لكل عشرة (10) مواقع.	يجب توفير مرافق صحية	مرافق الصحية
-	-	-	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترًا.	في حالة توفير مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبولة.	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للوحة المياه الفريدة والكاملة عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير دورات مياه فريدة كاملة (حمام برشاشية، حوض لغسل الأيدي). يجب أن تمثل دورات المياه الفريدة الكاملة، عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للحمامات برشاشية.	يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المراحيض المشتركة مائة وخمسين (150) مترًا.	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فريدة. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل عشرة (10) مواقع.	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة لكل عشرة (10) مواقع.	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترًا 0.70x مترًا.			

5	-	يجب توفير وتجيز رشاشات قرب المصباح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرنبة وقريبة من حوض المصباح.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحض من نوع الترفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية للمصباح
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية باماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانيةولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية باماكن مستخدمي المطبخ

5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع سبعين (70) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخييم أو مساكن متنقلة للترفيه.	مستودعات الملابس الخاصة بـ أماكن المستخدمين
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ ثمانية (8) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء وتجهيزه بالمعدات الضرورية لكي الملابس.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) موقعا.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) موقعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن التخلص إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	يجب توفير فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغائرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	فضاءات الخدمات التكميلية
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ ثمانية (8) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء خاص بالآلات غسل الملابس.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) موقعا.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخييم أو مساكن متنقلة للترفيه.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن التخلص إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	فضاء جمع النفايات
-	-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع سبعين (70) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخييم أو مساكن متنقلة للترفيه.	الطاقة الإبروانية للمؤسسة

3-11- المخيم من صنف 3 نجوم:

المكون	معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع تكميلي	
	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	النقاط
فضاء الوقوف والموقف خاص	يجب توفير فضاء للوقوف عند مدخل المخيم، يخصص لتسجيل الزبناء.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا.	-	-
	-	-	يجب تجهيز موقف خاص للسيارات و/أو المقطورات خارج مواقع الإيواء وفضاء الوقوف الخاص بالإستقبال.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص خمسين (50) مترا مربعا.
	-	-	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	3
	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.	5
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون باب دخول وخروج المركبات منفصلا ومغائرا عن المدخل المخصص للزاجلين. وفي حالة عدم فصلهما، يجب أن يكون باب الدخول وسعا بشكل كاف.	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مقترح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبناء ومغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	5
فضاء الاستقبال	يجب توفير مكتب للإستقبال عند مدخل المخيم.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الإستقبال خمسة وثلاثون (35) مترا مربعا.	-	-

يجب أن تكون المساحة الدنيا لفضاء الإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة لا تقل على متر واحد ونصف (1.5) مربع لكل موقع.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	-	-	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم
3 يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحصير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) ثلاثين (30) في المائة من مساحة فضاء الإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة.	يجب أن يوزد فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الأواني. يجب توفير حوض لغسل الطائر ولوزم الطبخ. يجب توفير مقعدية أو مقصديات. يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة. يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات. يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)	-	-	المطبخ	

	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كليا عن مدخل الزبناء.				
	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.				
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	
	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال مدمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي.				
5	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	-	-	مسبح خاص بالأطفال	المسبح
	يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من دون أن تتجاوز					

	المسافة الفاصلة بين مكونات الحائز 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحائز قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.						
5	يجب أن تستوعب اللبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقف.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كوف صغير، ركوب الخيل...).	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	تجهيزات التشغيل
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مرحاض مشتركة. يجب أن تكون المرحاض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المرحاض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المرحاض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض (1) واحد مخصص لكل خمسة عشر (15) موقعا.	أماكن المستخدمين والمستخدمات		
3	يجب أن لا يتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المرحاض المشتركة مائة وخمسين (150) مترا.	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مرحاض مشتركة. يجب أن تكون المرحاض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المرحاض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المرحاض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض (1) واحد مخصص لكل خمسة عشر (15) موقعا.	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية	

-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.		
3	يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المرافق الصحية المشتركة مائة وخمسين (150) مترا.	-	-	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال وللنساء.	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال وللنساء.	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين
-	-	-	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي مشتركة. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة عشر (15) موقعا.	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي مشتركة. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة عشر (15) موقعا.	
4	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة عشر (15) موقع.	-	-	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة لكل خمسة عشر (15) موقعا.	المرافق الصحية للمسبح
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.70x مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرادض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المرادض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	
4	-	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مريئة وقرية من حوض المسبح.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرادض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المرادض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرادض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرادض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المرادض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بالمماكن المستخدمين	

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	-	مستودعات الملابس الخاصة بآماكن المستخدمين
5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) موقعا. يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) موقعا.	يجب توفير فضاء لغسل الأواني. يجب أن يكون هذا الفضاء مغائرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	-	-	فضاءات الخدمات التكميلية
5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) موقعا. يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) موقعا.	يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغائرا عن الفضاء المخصص لغسل الأواني.	-	-	

-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجميع النفايات يمكن الوصول إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	فضاء جمع النفايات
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع خمسين (50) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخيم أو مساكن متنقلة للترفيه.	الطاقة الإبراهيمية للمؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف أربعة عشر (14) مترا مربعا.	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	

4-1- المخيم من صنف نجمتين :

معايير ذات طابع تكميلي				معايير ذات طابع إلزامي				المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها		المعايير الوظيفية		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المعايير الوظيفية		
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية				
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص أربعين (40) مترا مربعا.	يجب تجهيز موقف خاص للسيارات و / أو المقطورات خارج مواقع الإيواء وفضاء الوقوف الخاص بالاستقبال.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للوقوف عند مدخل المخيم، يخصص لتسجيل الزبناء.	فضاء الوقوف وموقف خاص	
3	يجب أن يبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص أربعين (40) مترا مربعا.		-					
2	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	-						

4	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.	-	يجب أن يكون المخيم محاطا بسور أو سياج.	مساحات خضراء
4	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبائن ومغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الاستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكتب للإستقبال عند مدخل المخيم.	فضاء الإستقبال
4	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من الموقع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كوفل صغير، ركوب الخيل...).	-	-	تجهيزات التثقيف
3	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات
	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.				

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض (1) واحد مخصص لكل عشرين (20) موقعاً.	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.		
-	-	-	-	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال وللنساء. يجب توفير أحواض لغسل الأيدي مشتركة.		
-	-	-	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل عشرين (20) موقعاً.		
3	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فريدة. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل عشرين (20) موقعاً.	-	-		
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 متراً 0.70x متراً.	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة لكل عشرين (20) موقعاً.	-	-		

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجميع النفايات يمكن التخلص إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).				المرافق الصحية باماكن المستخدمين
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	-	-		مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	-		فضاءات الخدمات التكميلية
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحد مربع لكل خمسين (50) موقعا.	يجب توفير فضاء لغسل الأواني. يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	-	-		
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحد مربع لكل ستين (60) موقعا.	يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرا عن الفضاء المخصص لغسل الأواني.	-	-		فضاء جمع النفايات
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.			

			هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخيم أو مساكن متنقلة للترفيه.	الطاقة الإبروانية للمؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	

5-11- المخيم من صنف نجمة واحدة :

معايير ذات طابع تكميلي				المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	
النقاط	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المكون
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف ثلاثين (30) مترا مربعا.	فضاء الوقوف والموقف خاص
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.	-	مساحات خضراء
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبناء ومغفرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	مدخل المؤسسة

-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الخيل...).	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير مكتب للإستقبال عند مدخل المخرج.	فضاء الإستقبال	
3	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.		-	-	تجهيزات التنشيط	
2	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض (1) واحد مخصص لكل خمسة وعشرين (25) موقعا.	المرافق الصحية المشتركة المرافق الصحية	

-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بدار يفصل بين كل مولة.	المرافق الصحية بأملاك المستخدمين	
-	-	-	-	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال والنساء.		
-	-	-	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي مشتركة.		
-	-	-	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة وعشرين (25) موقعا.		
2	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية.	-	-		
2	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة وعشرين (25) موقعا.	-	-	المرافق الصحية بأملاك المستخدمين	
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات.	-	-		
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة لكل خمسة وعشرين (25) موقعا.	-	-		
3	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرابض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	-	-		
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	-	-		
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	-	-		

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).				
2	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستوى عالٍ للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-			مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متر واحد مربع لكل خمسين (50) موقعا.	يجب توفير فضاء لغسل الأواني. يجب أن يكون هذا الفضاء معايرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	-			فضاءات الخدمات التكميلية
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متر واحد مربع لكل ستين (60) موقعا.	يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء معايرا عن الفضاء المخصص لغسل الأواني.	-			
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.		يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجميع النفايات يمكن الوصول إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	فضاء جمع النفايات فضاء
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع ثلاثين (30) مترا مربعا.		يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخيم أو مساكن متنقلة للترفيه.	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف عشرة (10) أمتار مربعة.		يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	الطاقة الإيوانية للمؤسسة